

Αποστολέας: Elias Tsotakos e.tsotakos@resolutions.gr

Ημερομηνία Αποστολής: Τετάρτη, 22 Απριλίου 2026

Προς: Κεντρικό Πρωτόκολλο

Αποδέκτες: gasconsultation@raaey.gr gasconsultation@raaey.gr

Κοινοποιήσεις: Theodora Dimitriou t.dimitriou@resolutions.gr

Θέμα Εγγράφου: Διαβούλευση ΡΑΑΕΥ - Προδιαγραφές Βιομεθανίου_Αναθεώρηση Ανώτατου Επιτρεπόμενου Ορίου Οξυγόνου

Καλησπέρα σας,

Σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση επί της πρότασης του Διαχειριστή ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) περιόδου 2026-2035, θα θέλαμε να διατυπώσουμε τα παρακάτω:

1. Η υιοθέτηση ενός ορίου 0.2% στην περιεκτικότητα σε οξυγόνο του εγχυόμενου βιομεθανίου είναι εξαιρετικά περιοριστική από λειτουργικής απόψεως. Δεν συμβαδίζει με τα αντίστοιχα όρια στις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές, όπου το σχετικό ποσοστό είναι 0.5% ή και 1%.

2. Η παραμονή του σχετικού ορίου στο 0.2% θα αποτελέσει ιδιαίτερα αποτρεπτικό παράγοντα στην ανάπτυξη μονάδων βιομεθανίου στην Ελλάδα, κάτι που αντίθετα πρέπει να διευκολυνθεί. Η συντριπτική πλειοψηφία των παρόχων τεχνολογίας θα απαιτήσουν την εγκατάσταση επιπρόσθετης μονάδας αποοξυγονοποίησης, πράγμα το οποίο θα αυξήσει πολύ σημαντικά τόσο το κόστος κατασκευής όσο και το κόστος λειτουργίας των μονάδων.

3. Σε κάθε περίπτωση η συνολική ποσότητα του εγχυόμενου βιομεθανίου αποτελεί ένα απειροελάχιστο ποσοστό της συνολικής ποσότητας του φυσικού αερίου στο δίκτυο, συνεπώς, η υιοθέτηση ενός ρεαλιστικότερου ποσοστού οξυγόνου ουδώς επηρεάζει την ποιότητα του φυσικού αερίου στο δίκτυο.

Με βάση τα παραπάνω, προτείνουμε τον καθορισμό του ορίου για το οξυγόνο στο 1%. Το ποσοστό αυτό να καταγράφεται στη Σύμβαση Σύνδεσης με το Διαχειριστή προκειμένου να είναι ξεκάθαρο τόσο για την κατασκευή όσο και για τη χρηματοδότηση του έργου αναβάθμισης του βιοαερίου.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Ηλίας Τσοτάκος

ΦΘΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε